


BF-D式、FF-D式ガス機器の施工チェックシート



BF-D式、FF-D式ガス機器の施工チェック表

チェック項目		チェックの要点	チェック欄
① ガス機器	ガスの種類	供給されているガス種と適合しているか	
	制限	共用給排気ダクト用としての検査に合格したものであるか	
		共用給排気ダクトの給排気容量に合ったガス機器か	
	設置位置	防火上の離隔距離はよいか	
水が溜まる位置にないか			
循環管及び浴槽は、適切な位置にあるか			
メンテナンススペースはあるか			
② 給排気部	取付枠	壁貫通部に、金枠が使用されているか	
	壁貫通部の措置	壁貫通部との間に隙間はないか	
③ 給排気筒トップ	部材	ダクトに適合した当該ガス機器用のものか	
	取付位置	ダクト内突き出し寸法は、4～5 cm程度となっているか。又は設置工事説明書等の寸法か	
		上下の間隔は、80 cm以上離れているか	
④ 接地		接地(アース)は正しく接続してあるか (接地が必要なガス機器のみ)	
⑤ 接続		ガス・給水給湯管は、正しく接続され、漏れはないか	
⑥ 試運転		取扱説明書に基づき試運転し、正常に作動したか	
⑦ 表示ラベル		表示ラベルに正しく記入され、見やすい位置に貼付されているか	
⑧ お客さま説明		ガス機器の取扱い及び所有者登録・点検の説明はしたか	