


業務用厨房排気専用ダクトに直結できるガス湯沸器の施工チェックシート



業務用厨房排気専用ダクトに直結できるガス湯沸器の施工チェック表

チェック項目		チェックの要点	チェック欄
① ガス機器	ガス機器	ダクト直結型のガス機器であるか	
	ガスの種類	供給されているガス種と適合しているか	
	固定	堅固に固定されているか	
	設置位置	業務用厨房に設置されているか	
		メンテナンススペースはあるか	
防火上の離隔距離はよいか			
	常設形厨房機器とは有効な油脂流入防止措置を行っているか		
② 排気ダクト	風量	設置工事説明書に記載された範囲にあるか	
	接続部	堅固に固定されているか	
		排気ダクト内に 15 mm~20 mm程度突き出しているか	
	接続部に隙間はないか		
③給気口	有効開口面積が基準値以上あるか		
④接続	ガス・給水給湯管は、正しく接続され、漏れはないか		
⑤接地	接地（アース）は正しく接続してあるか		
⑥試運転	取扱説明書に基づき試運転し、正常に作動したか		
⑦表示ラベル	表示ラベルに正しく記入され、見やすい位置に貼付されているか		
⑧お客さま説明	ガス機器の取扱い及び所有者登録・点検の説明はしたか		